

Заместителю главного государственного инспектора  
Белорецкого и Бурзянского районов Республики  
Башкортостан по пожарному надзору Саттарову И.М.  
директора МОБУ СОШ с. Кага Андреевой А.М.

**Отчёт о выполнении предписаний от 08.11.2017г. № 44 /1/105.**

1. На территории школы не предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения- составлена смета на установку пожарного гидранта, установит МУП «Водоканал» в мае 2020 г.
2. На 1 этаже перед эвакуационным выходом в полу допускается перепад высоты менее 45 см - выполнен расчёт пожарного риска.
3. Не обеспечена высота ограждения лестниц, используемых детьми - установлены новые ограждения лестниц.
4. Расстояние от здания школы 2 степени огнестойкости до здания гаража 5 степени огнестойкости менее 10 м - получено разрешение главы Администрации МР Белорецкий район РБ на снос здания гаража.
5. Расстояние от здания котельной 2 степени огнестойкости до здания гаража 5 степени огнестойкости менее 10 м - получено разрешение главы Администрации МР Белорецкий район РБ на снос здания гаража.
6. Расстояние от здания котельной 2 степени огнестойкости до здания дровника 5 степени огнестойкости менее 10 м - дровник перенесён на расстояние более 10 м от здания котельной.
7. Не проведена огнезащитная обработка металлических косоуров лестничных маршей - проведена огнезащитная обработка металлических косоуров лестничных маршей.

Директор МОБУ СОШ с. Кага



*A. M. Andreeva* — А. М. Андреева