

Белорецкий межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
(Федеральный государственный пожарный надзор)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Белорецк

(место составления акта)

“ 24 ” сентября 20 18 г.

(дата составления акта)

09 ч. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 200

По адресу: 453560, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Кага, ул. Ленина, д. 27

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 02 августа 2018 г. № 200

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Кага муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 20.09.2018 с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.;

24.09.2018 с 09 ч. 00 мин. до 09 ч. 30 мин.;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 01 час. 30 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Белорецким межрайонным ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Директор Андреева Анна Михайловна *А. Андреева* 16 час. 24 мин. 02.08.2018

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки))

О проведении проверки уведомлен(ы):

Директор Андреева Анна Михайловна *А. Андреева* 16 час. 24 мин. 02.08.2018

(дата уведомления, фамилия, инициалы, подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора Белорецкого и Бурзянского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Саттаров Ильшат Мунирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор – Андреева Анна Михайловна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): несоответствии сведений не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **выявлено невыполнение пп. 1-3, 6-9 предписания от 08.11.2017 № 44/1/105, а именно:**

№ п/п	Наименование нарушений (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершение нарушения
2		3	4
1.	На территории школы не предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения	п. 5.2, табл. 2, прим. 2 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	МОБУ СОШ с. Кага МР Белорезцкий район РБ; Руководитель учреждения
2.	На 1-м этаже напротив кабинета биологии перед эвакуационным выходом непосредственно наружу в полу на пути эвакуации допускается перепад высоты менее 45 см (фактически – 8 см). В местах перепада высот не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6	п. 6.28 СНиП 21-01-97* «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»	МОБУ СОШ с. Кага МР Белорезцкий район РБ; Руководитель учреждения
3.	Не обеспечена высота ограждения лестниц, используемых детьми, не менее 1,2 м (фактически – 1,07 м)	п. 8.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МОБУ СОШ с. Кага МР Белорезцкий район РБ; Руководитель учреждения
4.	Расстояние от здания школы II степени огнестойкости до здания гаража V степени огнестойкости менее 10 м (фактически – 3 м)	п. 4.3 таблица 1 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	МОБУ СОШ с. Кага МР Белорезцкий район РБ; Руководитель учреждения
5.	Расстояние от здания котельной II степени огнестойкости до здания гаража V степени огнестойкости менее 10 м (фактически – 6,6 м)	п. 4.3 таблица 1 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	МОБУ СОШ с. Кага МР Белорезцкий район РБ; Руководитель учреждения
6.	Расстояние от здания котельной II степени огнестойкости до здания дровяника V степени огнестойкости менее 10 м (фактически – 1,5 м)	п. 4.3 таблица 1 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	МОБУ СОШ с. Кага МР Белорезцкий район РБ;

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Руководитель учреждения
7.	Не произведена огнезащитная обработка металлических косоуров лестничных маршей	ст. 58, п. 2 ст. 87, таблица 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МОБУ СОШ с. Кага МР Белорецкий район РБ; Руководитель учреждения

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, не представлен (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 24.09.2018 № 200/1/200.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора
Белорецкого и Бурзянского районов Республики
Башкортостан по пожарному надзору
майор внутренней службы
Саттаров Ильшат Мунирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОБУ СОШ с. Кага МР Белорецкий район РБ
Андреева Анна Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

“ 24 ” сентября 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись)